

RZUT NISKIEGO PARTERU 1:100

LEGENDA

Oprawy awaryjne	
AW1	Oprawa awaryjna LED 2W 3h optyka otwarta - system monitorowania stanu oprawy przez centralę
AW2	Oprawa awaryjna LED 2W 3h optyka korytarzowa - system monitorowania stanu oprawy przez centralę
AW3	Oprawa awaryjna LED 2W 3h praca na zewnątrz - system monitorowania stanu oprawy przez centralę
AW4	Oprawa kierunkowa awaryjna LED 1W 3h jednostronna - system monitorowania stanu oprawy przez centralę
AW5	Oprawa kierunkowa awaryjna LED 1W 3h dwustronna - system monitorowania stanu oprawy przez centralę

WG GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PPOŻ

MAGISTRALA SYSTEMU MONITOROWANIA OPRAW AW YTKSYekw 1x2x0,8

2 LUG LIGHT FACTORY ATLANTYK 3 2x36W LBL EVG

Gniazdo pojedyncze 2P+Z, 16A/230V IP44, bryzgoszczelne, podtynkowe

Wypust – zasilenie urz. 3-1

Wypust – zasilenie urz. 1-1

UWAGI:

1. Dodatkowo należy przewidzieć oprawy awaryjne nad każde urządzenie PPOŻ, punkt pierwszej pomocy i przycisk alarmowy.
2. Oprawy doświetlające urządzenia ppoż montować na wysokości 2,5m na wysięgniku lub zwieszając „na sztywno".
3. Rodzaj, kierunek piktogramów oraz miejsce montażu opraw kierunkowych należy ustalić z nadzorem ppoż.
4. Oprawy kierunkowe instalować centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej.
5. Oprawy oświetlenia awaryjnego zasilać z puszki rozgałęznej obwodu oświetleniowego danej grupy pomieszczeń przewodem YDY3x1,5/750V.
6. Lokalizacje opraw AW skoordynować z istniejącymi oprawami oświetlenia podstawowego na etapie wykonawstwa.
7. Okablowanie systemu monitoringu opraw awaryjnych wykonać przewodem YTKSY1x2x0,5 w listwach instalacyjnych.

UWAGI

1. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODPORNOŚCI WYKONYWAĆ NA PROFILACH STALOWYCH CW75 Z WYPEŁNIENIEM MINERALNEJ GRUB. 50mm I W OBUDOWIE Z PŁYT GKF 2x KAŻDEJ STRONY ŚCIANY STOSUJĄC ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE
2. WSZYSTKIE BALUSTRADY PODWYŻSZYĆ DO 1,1m.
3. WSZYSTKIE KRATY NA KLATKACH SCHODOWYCH DO USUN

OZNACZENIA

- Drzwi do wymiany
- 100x150 / 150x150 Drzwi do wymiany na przeciwpożarowe
- 150 / 250 Okna do wymiany na przeciwpożarowe
- Granice stref pożarowych
- 2 ØN140 L=160cm Projektowane nadpraża
- Wyburzenia
- Istniejące hydranty do likwidacji
- Projektowane hydranty

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych
Inż. Janusz Fronczyk
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

Oddział: BUDYNEK DELEGATURY LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CHEŁMIE ul.Plac Niepodległości 1

Temat: Projekt budowlany dostosowania budynku Delegatury LUW w Chełmie do wymogów przepisów przeciwpożarowych

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawn.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Mariusz Rola	LUBELSKI PROJEKT	12.2015	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Matusiak	LUBELSKI PROJEKT	12.2015	
Opracował			12.2015	

Treść rysunku: Instalacje oświetlenia opraw AW. Rzut niskiego parteru

Skala	Nr rys.
1:100	E5