

RZUT III PIĘTRA 1:100

UWAGI

1. PRZED WYKONANIEM BELEK WZMACNIAJĄCYCH STROP, WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE
2. OTWORY WYKONYWAĆ PO ZAMONTOWANIU STALOWYCH BELEK WZMACNIAJĄCYCH
3. WSZYSTKIE BELKI STALOWE MOCOWAĆ DO CZOŁA ELEMENTU ŻELBETOWEGO ZA POMOCĄ BLACH I DYBLI ROZPOROWYCH.
4. WZMACNIAJĄCE BELKI STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE POPRZEZ MALOWANIE A TAKŻE ZABEZPIECZYĆ OGNIOCHRONNIE FARBAMI PĘCZNIEJĄCYMI DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R60 W SPOSÓB ZGODNY Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA FARB. PO ZABEZPIECZENIU OBUDOWAĆ ODSŁONIĘTE ELEMENTY PŁYTAMI GIPSOWO KARTONOWYMI.
5. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODPORNOŚCI EI120 WYKONYWAĆ NA PROFILACH STALOWYCH CW75 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 50mm I W OBUDOWIE Z PŁYT GKF 2x 12,5 mm Z KAŻDEJ STRONY ŚCIANY STOSUJĄC ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE Z ATESTEM.
6. WSZYSTKIE BALUSTRADY PODWYŻSZYĆ DO 1,1m.
7. W STREFACH SP6, SP7, SP8, SP9, SP10, SP11 USUNĄĆ PARKIET W KORYTARZACH I WYKONAĆ POSADZKĘ Z GRESU.
8. WSZYSTKIE KRATY NA KLATKACH SCHODOWYCH DO USUNIĘCIA
9. ZABEZPIECZYĆ DO KLASY NRO PALNE DREWNOPOCHODNE OKŁADZINY ŚCIAN W STREFACH SP7, SP10, SP11 POPRZEZ MALOWANIE LAKIEREM OGNIOCHRONNYM

OZNACZENIA

- Drzwi do wymiany
- Drzwi do wymiany na przeciwpożarowe
- Okno do wymiany na przeciwpożarowe
- Granice stref pożarowych
- Projektowane nadproża
- Wyburzenia
- Istniejące hydranty do likwidacji
- Projektowane hydranty

Uwagi i oznaczenia jak na planie niskiego parteru

"BUDOPROJEKT" Biuro Usług Projektowych
inż. Janusz Frenczyk
20-102 Lublin, ul.Zamojska 43/13 tel./fax. 743 72 92

Obiekt: BUDYNEK DELEGATURY LUBELSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W CHEŁMIE ul.Plac Niepodległości 1
Temat: Projekt budowlany dostosowania budynku Delegatury ŁUW w Chełmie do wymogów przepisów przeciwpożarowych

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Mariusz Rola	LUB/0666/PWOE/04	12.2015	
Sprawdzający	mgr inż. Grzegorz Matuszak	LUB/0159/PWOE/10	12.2015	
Opracował			12.2015	

Treść rysunku: **Instalacje oświetlenia opraw AW. Rzut III piętra**

Skala: 1:100

Nr rys.: E9