



108 - 24,80 m²
parkiet

109 - 36,78 m²
parkiet

110 - 16,51 m²
parkiet

111 - 35,89 m²
parkiet

112 - 17,34 m²
parkiet

112A - 24,35 m²
parkiet

113 - 17,95 m²
wykładzina dywanowa

114 - 15,12 m²
wykładzina dywanowa

115 - 15,12 m²
wykładzina dywanowa

116 - 15,40 m²
wykładzina dywanowa

117 - 15,45 m²
wykładzina dywanowa

118 - 15,69 m²
wykładzina dywanowa

119 - 15,07 m²
wykładzina dywanowa

120 - 18,38 m²
wykładzina dywanowa

107 - 15,37 m²
wykładzina dywanowa

105 | 106 - 30,35 m²
parkiet

103 | 104 - 29,56 m²
wykładzina dywanowa

102 - 15,17 m²
wykładzina dywanowa

101 - 27,87 m²
wykładzina dywanowa

100 - 38,37 m²
wykładzina dywanowa

174 - 27,88 m²
wykładzina dywanowa

173 - 14,78 m²
wykładzina dywanowa

172 - 14,78 m²
wykładzina dywanowa

171 - 15,07 m²
wykładzina dywanowa

170 - 14,58 m²
wykładzina dywanowa

169 - 17,14 m²
wykładzina dywanowa

168 - 12,44 m²
wykładzina dywanowa

167 - 24,84 m²
wykładzina dywanowa

166 - 19,75 m²
wykładzina dywanowa

165 - 15,54 m²
wykładzina dywanowa

164 - 17,29 m²
wykładzina dywanowa

163 - 16,76 m²
wykładzina dywanowa

162 - 18,70 m²
wykładzina dywanowa

161 - 17,64 m²
wykładzina dywanowa

160 - 24,73 m²
wykładzina dywanowa

159 - 18,12 m²
wykładzina dywanowa

158 - 42,71 m²
wykładzina dywanowa

157 - 17,68 m²
wykładzina dywanowa

156 - 15,61 m²
wykładzina dywanowa

155 - 15,52 m²
wykładzina dywanowa

154 - 17,40 m²
wykładzina dywanowa

LEGENDA

ELEMENTY PROJEKTOWANE

- Oprawa LED 1W 1-90cdz WB do systemu CT12 z modułem AW (świeżelnie drogi ewakuacji)
- Oprawa ewakuacyjna M1 LED 1-godcz. sęderna do systemu CT12 z jednoczesną z modułem AW (świeżelnie znaków ewakuacji)
- Oprawa ewakuacyjna M2 LED 2-godcz. sęderna do systemu CT12 z jednoczesną z modułem AW (świeżelnie znaków ewakuacji)
- Oprawa awaryjna LED IP65 CT12 przystosowana do pracy w warunkach temperatur: z modułem AW NF III/II / nr elementu w linii CT12
- Wypuszt. - zasilenie urz. 34
- Wypuszt. - zasilenie urz. 34

ELEMENTY ISTNIEJĄCE

Tablica elektryczna

Biurowie Usług Projektowych "BUDOPROJEKT"

28-004 Lublin, ul. Narutowicza 22/15, tel. 743 73 92

Projektant	mgr inż. Marcin Rola	mgr inż. Marcin Rola
Sygnatariusz	mgr inż. Włodzisław Włodzisław	LUBUSKI
Opisownik	mgr inż. Robert Gajda	PROJEKT
Tytuł projektu	Boisk	2.2011

Rzut piętra I - instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

Skala: 1:100

Wzrost: E4