OZNACZENIA

ELEMENTY PLANOWANE:

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE **EI 30**

PLANOWANE WYBURZENIA ŚCIAN

ŚCIANY Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODP. **EI 60**

HYDRANTY POŻAROWE PROJEKTOWANE

DRZWI OBJĘTE ODSTĘPSTWEM NA PODST. POSTANOWIENIA LKWPSP

UWAGI

1. ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO KARTONOWYCH O ODPORNOŚCI EI60 WYKONYWAĆ NA PROFILACH STALOWYCH CW100 Z WYPEŁNIENIEM Z WEŁNY SKALNEJ POLTERM UNI GRUB. 100mm I W OBUDOWIE Z PŁYT GKF 2x 12,5 mm.
2. W OTWORZE NAD II PIĘTREM ZAMONTOWAĆ KRATY POMOSTOWE HMS TYP GA3732, WYMIARY ELEMENTÓW NOŚNYCH 30X5mm, WYMIARY OCZEK W OSI 41X38mm
3. DO ODDYMIANIA ZASTOSOWAĆ KLAPY DYMOWE DYMKLAP S 100X130 cm, Z OSŁONAMI WIATROWYMI I DYSZĄ KIERUJĄCĄ, POLE POWIERZCHNI CZYNNEJ Az=2x1,28 = 2,56m2 i 130x130cm O POWIERZCHNI CZYNNEJ 2X1,60 = 3,20m2.

310 - 15.33 m2
wykładzina dywanowa

309 - 7.79 m2
wykładzina dywanowa

308 - 8.01 m2
wykładzina dywanowa

307 - 7.00 m2
wykładzina dywanowa

306 - 8.02 m2
wykładzina dywanowa

POM. GOSP.

KL. SCH. - 3.48 m2
lastryko

305 - 7.91 m2
wykładzina dywanowa

304 - 7.93 m2
wykładzina dywanowa

303 - 7.85 m2
wykładzina dywanowa

302 - 7.87 m2
wykładzina dywanowa

301 - 7.93 m2
wykładzina dywanowa

POM. GOSP.

KL. SCH. - 3.36 m2
lastryko

KORYTARZ - 45.89 m2
wykładzina dywanowa

KORYTARZ - 42.15 m2
wykładzina dywanowa

WSZYSTKIE KOMINY ZAKOŃCZONE W PRZESTRZENI STRYCHU PONAD STROPEM POMIESZCZEŃ PODDASZA

otwór w stropie nad II piętrem 135x390cm, przekryty ożurowymi kratami pomostowymi HMS typ GA 3732

otwór w stropie nad II piętrem 155x345cm, przekryty ożurowymi kratami pomostowymi HMS typ GA 3732

KOMINY ZAKOŃCZONE W PRZESTRZENI STRYCHU

KOMIN WYPROWADZONY PONAD DACH

KOMIN ZAKOŃCZONY W PRZESTRZENI STRYCHU

DŹWIG DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ		
1	POW. BIUROWA	85.64 m2
2	KOMUNIKACJA	94.88 m2
OGÓŁEM POW. UŻYTKOWA		**180.52 m2**

UL. SPOKOJNA

RZUT PODDASZA 1 : 100

Biuro Usług Projektowych "BUDOPROJEKT"
inż. Janusz Fronczyk
20-004 Lublin, ul. Narutowicza 22/13 tel./fax. 743 72 92

Projekt budowlany dostosowania budynku LUW do przepisów ochrony przeciwpożarowej
Lubelski Urząd Wojewódzki, Lublin ul. Spokojna 4

Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr. uprawn.	Data	Podpis
Projektant architektury	mgr inż. arch, J. Begiełło	2349/Lb/93	11.2011	
Projektant konstrukcji	inż. J.Fronczyk	1643/Lb/82	11.2011	
Sprawdzający architekturę	mgr inż. arch, M. Wałęga	1478/Lb/91	11.2011	
Sprawdzający konstrukcję	mgr inż. A. Jarosz	LUB/00213/ POOK/09	11.2011	

Treść rysunku: Rzut poddasza

Skala **1:100**

Nr rys. **7**