


TK-GPD


piwnice

kW

Nr pom.



Tablica TK-GPD



Obudowa natynkowa 125A,
z tworzywa sztucznego
II klasa izolacji, IP40, IK09
o wymiarach 450x450x150mm

1500

TN-S

Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 20-882 Lublin, ul. Organowa 11/19		EL-PRO	
Obiekt: Urząd Wojewódzki Lublin Miejscowość: Lublin, ul. Spokojna 4		Umowa 56/2012	
SCHEMAT I WYPOSAŻENIE TABLICY TK-GPD		09.2012 Data	20 Nr rys.
Projektował:	inż. Jan Kret	2741/Lb/75	
Sprawdził:	mgr inż. Alicja Gębka	501/Lb/77	