



# TK-04

piwnice



# Tablica TK-04


Obudowa podtynkowa 2x18M, z tworzywa sztucznego II klasa izolacji, IP40, IK07 o wymiarach 425x460x133mm



Proj. tablice podtynkowe 2x18M, II klasa izolacji, IP40, IK09, z tworzywa sztucznego, drzwi pełne, zamki z wkładkami 405


Istn. tablice wtynkowe

Strop podw. k/g



# TD-04

piwnice



# Tablica TD-04

Obudowa podtynkowa 2x18M, z tworzywa sztucznego II klasa izolacji, IP40, IK07 o wymiarach 425x460x133mm

TN-S

Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 20-882 Lublin, ul. Organowa 11/19		EL-PRO	
Objekt: <b>Urząd Wojewódzki Lublin</b> Miejscowość: <b>Lublin, ul. Spokojna 4</b>		Umowa 56/2012	
SCHEMATY, WYPOSAŻENIE I ELEWACJA TABLIC TK/TD-04		09.2012 Data	44 Nr rys.
Projektował:	inż. Jan Kret	2741/Lb/75	
Sprawił:	mgr inż. Alicja Gębka	501/Lb/77	