



TK-10.3

10 piętro, cz. prawa




TD-10.3

10 piętro, cz. prawa



Tablica TK-10.3 + TD-10.3



Rozdzielnica wnekowa 4x24M,
z tworzywa sztucznego,
II klasa izolacji, IP40, IK08,
drzwi płaskie z zamkiem typu 405,
o wymiarach 669x844x140mm

1100

TN-S

Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych 20-882 Lublin, ul. Organowa 11/19		EL-PRO	
Obiekt: Urząd Wojewódzki Lublin Miejscowość: Lublin, ul. Lubomska 1 - 3		Umowa 56/2012	
SCHEMATY I WYPOSAŻENIE TABLIC TK/TD-10.3		09.2012 Data	66 Nr rys.
Projektował:	inż. Jan Kręt	2741/Lb/75	
Sprawdził:	mgr inż. Alicja Gębka	501/Lb/77	